Focus 2 *Fessenheim, EPR, erreurs et falsifications :* la sûreté nucléaire durablement compromise



Calottes de la cuve de l'EPR et schéma de découpe

La découverte après installation d'une ségrégation carbone :

- Principe d'exclusion de la rupture de la cuve
- Concentration remettant en cause la tenue mécanique
- Démarche de justification "alternative" basée sur des tests destructifs (2 + 1 calottes), résultats incertains prévus fin 2016
- Défense en profondeur « irrémédiablement dégradée »
- **Pas d'homologation par l'ASN, dossier de demande de dérogation attendu fin 2016**



Image extraite de documents AREVA ©



Premiers résultats des essais destructifs